

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 06 октября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2381

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 2 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Михайличенко 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Маярбиев Т.Ш. (S=120,9 м²). ИП Данилов А.В. (S=79,2 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5687	160 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2017	20.03.2021
МФ Ø 65 Т1	201017873	10366 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017315	9339 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34626	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34626	53 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185955	6,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181510	5,6 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
гвс		41 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201017570	832 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	262	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		1559 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____