


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"11" июля 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
"11.07.2016" 2016г.

АКТ № 1289.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлов 21 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Павлова 21.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2129		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201014019	870 м ³	1 шт. на приборе.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171172	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1800 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1621		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013890	1715 м ³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	172030	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1800 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2119		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201007478	1616 м ³	1 шт. на приборе.	27.05.2015	27.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170762	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1800 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года.

По холодной воде

допускается

до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись