


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017г.
 19.07.2017

АКТ № 66.

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 12 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Павлова 12.

и проверена комплектность необходимой технической документации для ввода узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п. 1. ООО "Арктик" (S=653 м²). Почта "России" (S=401,91 м²). Сбербанк (S=653 м²).

"Связь - Усуга" (S=653 м²). п. 1. ИП Руденко (S=74,2 м²). ООО "Мозаика" (S=934 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1607		на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 32 В1	201015987	3816,988 м ³	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171602	6,4 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		6228,82 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2517		на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 32 В1	201016030	7570,456 м ³	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171595	6,4 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11287,53 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017г.

По холодной воде	допускается	до 30.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____