


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" мая 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
И.В. Жданович  
2017г.  
07.07.2017

**АКТ № 1384.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 26 (под. 1-8).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

**г. Норильск, пр. Ленинский, 26.**

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Упр. Социальной политики ( под. 6 )

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2185		1 шт. на приборе.	05.02.2016.	05.02.2020.
МФ Ø 25 В1	201017726	6943 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.03.2016.	22.03.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	181532	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015.	03.12.2019.
часы работы		11142 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 6 (торец)**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2567		1 шт. на приборе.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 25 В1	201017603	13969 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	23.03.2016.	23.03.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	181575	7,0 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015.	30.11.2019.
часы работы		9795 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 05.02.2020 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. Инженер ООО "Жилкомсервис" С.Н. Перегонцев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_