

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3234

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 17 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Орджоникидзе 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Отдел МВД (S=287,9 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1291	964 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017915	50859 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017330	48498 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н t1	34687	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34687	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181401	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181376	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017591	2533 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	199	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7259 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 