

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 06 октября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2377**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 22 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

*Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.*

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1536	1091 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017628	50601 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017312	47475 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34698	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34698	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185825	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185987	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
ГВС		288 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201018007	4489 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1569	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8372 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_