

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
9 апреля 2018 г. 11 : 43

### АКТ № 658

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 39 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 39.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8326		на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 32 В1	201016062	626 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171293	6,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		633 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 26.11.2019 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись