

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 07 декабря 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

*И.В.Жданович*  
 "16.12.2017" 2017 г.

**АКТ № 3464**

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 33 (под. 1-5).**

по адресу:

г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 33.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета теплоносителя, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Управление имущества (S=71,2 м²). ООО "Норильск Лифт Сервис" (S=71,2 м²).

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания		Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
		прибора на момент допуска	прибора на момент допуска			
ВКТ-9	4590	2771	Гкал	на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 150 Т1	201013591	192539	т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013867	184776	т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н t1	33605	84	°С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33605	65	°С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188204	6,0	кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188205	4,3	кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017163	15094	т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201018040	11326	т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3374	82	°С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3374	76	°С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		7353	ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Теплопотери от вводных трубопроводов 0,026881 Гкал

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания		Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
		прибора на момент допуска	прибора на момент допуска			
ВКТ-9	4663			на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017348	16490	т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017711	14216	т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2090	83	°С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2090	76	°С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7377	ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания		Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
		прибора на момент допуска	прибора на момент допуска			
ВКТ-9	4663			на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017162	7308	т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017688	3546	т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3153	82	°С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3153	70	°С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		7377	ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 07.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Инженер ООО "Жилищный трест" Колесникова Т.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

27.12.17  
Дата Подпись

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Ерёмченко