

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"08" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович

2017 г.

АКТ № 3399.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 14 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Таймырская 14.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Нагуманов М.И. (S=32 м²). ИП Горбань О.В. (S=95,1 м²). ИП Кечуткин А.Н. (S=63,5 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1269	397 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201020287	25209 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 Т2	201020506	23763 т	на приборе 1 шт.	30.08.2016	30.08.2020
КТСП-Н t1	9024	73 °C	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9024	55 °C	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192750	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192723	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021188	2545 т	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1417	62 °C	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3771 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись